

Besteksteksten Argexgraderingen

Argex N.V.

PROJECTNR.: 373064

DEFINITIEF d.d. 27-4-2020

Auteur: J.H. de Wilde

Gecontroleerd door: R. Gravesteijn

copyright: Sweco Nederland B.V.

Conceptversie

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1			Argexgraderingen >>let ook op de bepalingen in deel 3<<			
10			Argex AG0/4-500 Zand			
101010	224101		Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). Betreft: leveren en aanbrengen Argex AG0/4-500 Zand in funderingsconstructie Leverancier: Argex N.V. Situering: Laagdikte: ... m Methode hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van verwerking Levering onder milieutechnisch certificaat volgens Besluit Bodem Kwaliteit BRL 9315 9.9. . . . Geëxpandeerde klei: - sortering 0/4mm, gebroken materiaal - dichtheid van het onverdichte droge materiaal (loose bulk density) van 500 kg/m3 .2. . . . Licht ophoogmateriaal zodanig verdichten dat aan het bepaalde in artikel 22.42.02 lid 02 van de Standaard wordt voldaan Waarbij een minimale en maximale verdichtingsgraad geldt volgens deel 3 Bij voorkeur aardvochting aanbrengen .1. . . . Toegestane positieve afwijking 0,02 m .1. . . . Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	m3	999,00 V	
11			Argex AG1/5-400S Gebroken materiaal			
111010	224101		Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). Betreft: leveren en aanbrengen Argex AG1/5-400S in funderingsconstructie Leverancier: Argex N.V. Situering: Laagdikte: ... m Methode hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van verwerking Levering onder milieutechnisch certificaat volgens Besluit Bodem Kwaliteit BRL 9315 9.9. . . . Geëxpandeerde klei: - sortering 1/5, gebroken materiaal - dichtheid van het onverdichte droge materiaal (loose bulk density) van 400 kg/m3 .2. . . . Licht ophoogmateriaal zodanig verdichten dat aan het bepaalde in artikel 22.42.02 lid 02 van de Standaard wordt voldaan Waarbij een minimale en maximale verdichtingsgraad geldt volgens deel 3 .1. . . . Toegestane positieve afwijking 0,02 m .1. . . . Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	m3	999,00 V	
12			Argex AG4/8-370 Gebroken materiaal			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
121010	224101		Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen).	m3	999,00 V	
			Betreft: leveren en aanbrengen Argex AG4/8-370 in funderingsconstructie			
			Leverancier: Argex N.V.			
			Situering:			
			Laagdikte: ... m			
			Methode hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van verwerking			
			Levering onder milieutechnisch certificaat volgens Besluit Bodem Kwaliteit BRL 9315			
		9.9. . . .	Geëxpandeerde klei:			
			- sortering 4/8mm, gebroken materiaal			
			- dichtheid van het onverdichte droge materiaal (loose bulk density) van 370 kg/m3			
			2. Licht ophoogmateriaal zodanig verdichten dat aan het bepaalde in artikel 22.42.02 lid 02 van de			
			Standaard wordt voldaan			
			Waarbij een minimale en maximale verdichtingsgraad geldt volgens deel 3			
			1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m			
			1. Toegestane negatieve afwijking 0,02 m			
13			Argex AR4/10-430 Rond materiaal			
						
131010	224101		Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen).	m3	999,00 V	
			Betreft: leveren en aanbrengen Argex AR4/10-430 in funderingsconstructie			
			Leverancier: Argex N.V.			
			Situering:			
			Laagdikte: ... m			
			Methode hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van verwerking			
			Levering onder milieutechnisch certificaat volgens Besluit Bodem Kwaliteit BRL 9315			
		9.9. . . .	Geëxpandeerde klei:	m3		999,00 L
			- sortering 4/10, rond materiaal			
			- dichtheid van het onverdichte droge materiaal (loose bulk density) van 430 kg/m3			
			2. Licht ophoogmateriaal zodanig verdichten dat aan het bepaalde in artikel 22.42.02 lid 02 van de			
			Standaard wordt voldaan			
			Waarbij een minimale en maximale verdichtingsgraad geldt volgens deel 3			
			1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m			
			1. Toegestane negatieve afwijking 0,02 m			
14			Argex AR8/16-340 Rond materiaal			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
141010	224101		Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen).	m3	999,00 V	
			Betreft: leveren en aanbrengen Argex AR8/16-340 in funderingsconstructie			
			Leverancier: Argex N.V.			
			Situering:			
			Laagdikte: ... m			
			Methode hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van verwerking			
			Levering onder milieutechnisch certificaat volgens Besluit Bodem Kwaliteit BRL 9315			
		9.9. . . .	Geëxpandeerde klei:	m3		999,00 L
			- sortering 8/16, rond materiaal			
			- dichtheid van het onverdichte droge materiaal (loose bulk density) van 340 kg/m3			
			.2. Licht ophoogmateriaal zodanig verdichten dat aan het bepaalde in artikel 22.42.02 lid 02 van de			
			Standaard wordt voldaan			
			Waarbij een minimale en maximale verdichtingsgraad geldt volgens deel 3			
			Kleikorrels inpakken met geotextiel volgens bestekspostnr.			
			.2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m			
			.2. Toegestane negatieve afwijking 0,03 m			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOVEELHEID TER INLICHTING
Conceptversie						

HFD PAR ART LID

22 Grondwerken**22 4 Licht ophoogmateriaal****22 42 Eisen en uitvoering****22 42 01 Aanbrengen van licht ophoogmateriaal**

02 Het overmatig berijden van Argex zorgt voor overcompactering en op den duur verbrijzeling.

22 42 02 Eisen gesteld aan het resultaat

01 In afwijking op lid 01 van artikel 22.42.02 van de Standaard licht ophoog materiaal aanbrengen in afzonderlijke lagen, die na verdichting 0,3 m tot maximaal 0,4 m dik zijn.

02 De verdichtingsgraad is gemiddeld 90% met een minimale en maximale verdichting van respectievelijk 88% en 92%.

22 43 Informatie-overdracht**22 43 01 Toepasselijke normen**

01 In aanvulling op artikel 22.43.01 lid 01 is tevens van toepassing NEN-EN 15732.

Voor o.a. toepassingen, testprocedures en verificatie wordt naar deze norm verwezen.

02 Voor productspecificaties wordt verwezen naar www.argex.eu/nl/nl/producten.html

22 47 Meet- en verrekenmethoden**22 47 04 Bepaling van de verdichtingsgraad van licht ophoogmateriaal**

02 In aanvulling op lid 02 van artikel 22.47.04 van de Standaard dient de verdichtingsgraad voor graderingen AR8/16-340 en AR4/10-430 te worden bepaald d.m.v. Proef 7 of d.m.v. British Standard B.S. 1377. De verdichtingsgraad voor de overige graderingen dient te worden bepaald d.m.v. British Standard B.S. 1377.

HFD PAR ART LID

Conceptversie